



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 3618 071

Факс: +381 11 3620 094

Број: 24/2018-368

Датум: 09.02.2018.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 193/17, бр.1

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама а на основу постављених питања врши се појашњење Конкурсне документације за набавку добара резерва напајања и батерије за потребе комуникационих чворова интернет мреже ижс (набавка бр. 193/2017)

Питање 1:

Обзиром да је Наручилац у оквиру техничке спецификације дефинисао батерију 12V 7,2-9Ah molomo Наручиоца да прецизно дефинише капацитет према струји прањjenja.

Takođe, у daljem opisu naručilac definiše fiksni unutrašnji otpor zahtevane baterije, а ne maksimalne или minimalne вредности, што се по ZJN може сматрати дискриминаторским условом.

Одговор 1:

Unutrašnja otpornost на 25 °C potpuno napunjena $\leq 18 \text{ m}\Omega$ (preporučeno od proizvođača UPS)
Капацитет према константној струји прањjenja на температури од 25 °C:

F.V/Time 5Min 10Min 15Min 30Min 1Hr 2Hr 3Hr 4Hr 5Hr 6Hr 10Hr 20Hr

1.85V/Cell 26.56 19.37 15.03 9.38 5.34 2.98 2.28 1.817 1.560 1.272 0.834 0.433

1.80V/Cell 27.06 19.74 15.32 9.56 5.44 3.03 2.32 1.852 1.590 1.296 0.850 0.442

1.75V/Cell 27.57 20.12 15.60 9.74 5.54 3.09 2.36 1.887 1.620 1.320 0.866 0.450

1.70V/Cell 30.05 21.32 16.54 10.13 5.64 3.14 2.40 1.920 1.648 1.344 0.881 0.458

1.67V/Cell 33.09 23.13 17.94 10.70 5.70 3.18 2.43 1.940 1.666 1.358 0.891 0.463

1.60V/Cell 35.84 24.34 18.88 11.15 5.76 3.21 2.46 1.961 1.684 1.373 0.900 0.468

Питање 2:

1. У делу "Технички услови", страна 22 стоји да капацитет батерије за UPS може бити од 7,2 до 9Ah, док у табели "Образац структуре цене" стоји 9Ah.

Да ли у можемо да понудимо I капацитет 7,2Ah или само 9Ah?

2. Да ли може да се понуди unutrašnja otpornost мања од 18 mΩ, што је одраз квалитетније батерије?

Одговор 2.

Може и 7,2 V ако су други параметри квалитетнији од тражених,

npr. Pitanje br.2. Unutrašnja otpornost мања од 18 mΩ, што је доказ о квалитету батрије, или гаранција 3 или чак 5 година што је такође доказ квалитета