



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 3618 071

Факс: +381 11 3620 094

Број: 25/17 –3332

Датум: 21.11.2017

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 123/2017, бр.1

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама а на основу постављених питања врши се појашњење Конкурсне документације за набавку **Напојних и контролних уређаја за електровучна постројења**, (набавка бр. 123/2017)

Питање 1.

Да ли се захтева да систем напајања има два исправљачка модула мале снаге укупне јачине 20А или да има два модула јачине по 20А у редувантом режиму?

Одговор:

Ради се о два модула укупне јачине струје од најмање 20А у паралелном раду. Мора постојати могућност појединачног рада са најмање 10А.

Напомена је да су понуђачи у обавези да уз понуду доставе комплетну техничку документацију (укључујући произвођачке каталоге, шеме цртеже и атесте) за нуђене исправљаче из које ће се на недвосмислен може утврдити да ли иста испуњавају захтеване техничке услове.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ