



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Здравка Челара 14а

Телефон: +381 11 3618 017

Факс: +381 11 3290 740

ЖАТ: 423

Број: 17/17 - 1080

Датум: 16.06.2017.

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку мале вредности
набавка мерних трансформатора 25kV (број набавке 13/2017)**

Питање број 1.1:

За индуктивни напонски трансформатор наводите да мора бити по стандарду ИЕС 61869-3. Молимо да нам одговорите на који начин се доказује да је трансформатор по том стандарду?

Одговор број 1.1:

Као доказ да је трансформатор израђен по стандарду ИЕС 61869-3 (ИЕС 60044-2), потребно је доставити типски атест издат на име произвођача од стране независне испитне лабораторије (извештај фабричке лабораторије није прихватљив).

Питање број 1.2:

За струјни трансформатор наводите да мора бити по стандарду ИЕС 61869-2. Молимо да нам одговорите на који начин се доказује да је трансформатор по том стандарду?

Одговор број 1.2:

Као доказ да је трансформатор израђен по стандарду ИЕС 61869-2 (ИЕС 60044-1), потребно је доставити типски атест издат на име произвођача од стране независне испитне лабораторије (извештај фабричке лабораторије није прихватљив).

Питање број 1.3:

У табели са техничким подацима наводите контрола квалитета ISO 9001. Обзиром да контрола квалитета није у логичкој вези са понуђачем већ са произвођачем, да ли захтевани ISO 9001 треба доставити за произвођача трансформатора уколико произвођач није истовремено и понуђач?

Одговор број 1.3:

Стандард ISO 9001 мора да поседује произвођач опреме. Уколико понуђач није истовремено и произвођач опреме, дужан је да достави ISO 9001 произвођача.

Комисија за јавну набавку