

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Београд, Немањина 6

Факс: +381 11 3620094

Телефон: +381 11 3618017

Е-mail: nabavka@srbrail.rs

Број: 17/17 - 1402

Датум: 05.07.2017.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку мале вредности **Материјал за одржавање ел.инсталација и расвете**, по партијама, (број набавке 33/2017)

Питање број 1.1:

Партија 2 позиције 1, 2, 3 колико келвина, колико лумена?

Одговор број 1.1:

Вредност може бити 4000К, 5000К или 6000К, светлосни флукс према класи енергетске ефикасности. Класа енергетске ефикасности максимална на тржишту.

Питање број 1.2:

Партија 2 позиција 4 TL-D 30W/54 је класе енергетске ефикасности Б сама захтевана сијалице није енергетски ефикасна молим Вас да извршите измену?

Одговор број 1.2:

Понудити замену са максималном класом енергетске ефикасности на тржишту.

Питање број 1.3:

Партија 2 позиције 11, 12, 16 на које грло, колико келвина, колико лумена?

Одговор број 1.3:

Метал халогена сијалица 150W , грлоRx7S, температура боје 3000К, светлосни флукс 12000 lm

Метал халогена сијалица 250W , E40 грло, температура боје 4500 К

Сијалица Na 70W грло E27.

Питање број 1.4:

Обавезни и додатни услови се испуњавају достављањем образаца бр 7 страна 18 или се додатни услов испуњава посебно?

Одговор број 1.4:

Уз изјаву о испуњењу обавезних и додатних услова Образац 7 потребно је доставити Уговоре и/или рачуне испоручених добара примерених предмету јавне набавке као доказ пословног капацитета.

Питање број 1.5:

На 40 страни пише за набавку мерних трансформатора и да ли се редослед слагања документације односи и на ову набаву или се то тиче тих трансформатора?

Одговор број 1.5:

Редослед слагања документације се односи на предметну набавку материјала за одржавање ел.инсталација и расвете, по партијама.