



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Здравка Челара 14а

Телефон: +381 11 3618 017

Факс: +381 11 3290 740

ЖАТ: 423

Број: 17/17 - 2001

Датум: 10.08.2017.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку **Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе**, у отвореном поступку, по партијама (број набавке 29/2017)

Питање број 1.1:

У оквиру конкурсне документације Наручиоца тражена је банкарска гаранција неводећи рачуна да је набавка рашчлањена у 4 партије. Имајући у виду вредности одређених партија, процедура издавања банкарских гаранција и трошкови банке за издавање истих значајно утичу на укупне цене и трошкове наручиоца, чиме се нарушава „Начела Јавних набавки рб. 3“ члан 9 ЗЈН други пасус.

Одговор бр.1.1:

Сходно наведеном, извршиће се измена конкурсне документације чиме ће се омогућити да понуђачи као средство обезбеђења гаранције за озбиљност понуде доставе бланко соло меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и регистарцијом менице, а уместо писма о намерама банке доставе изјаву на свом меморандума да ће уколико добију Уговор издати ново средство за добро извршење посла. Такође остаје и могућност издавања банкарске гаранције.

Питање бр.1.2:

Начела обезбеђивања конкуренције члан 10 ЗЈН предвиђа да је Наручилац дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију и не може користити дискриминаторске услове дефинисане у другом пасусу члана 10. А што се може јасно видети у Партији 1, где наручилац дефинише добра под рб 8, 9 и 10 где условљава да добра морају бити упакована у 2 или 4 ком у блистеру.

Одговор бр.1.2:

Реномирани светски произвођачи испоручују батерије у блистерима са бројем комада наведеним у техничким спецификацијама. Тражена количине су изражене у паковањима (блистерима) због лакше употребе (батерије се користе у паровима), чувања (лагеровања) и јаснијег увида у рок трајања батерија. Поред тога на блистерима су одштампане техничке карактеристике, као и опште мере безбедности и начин и услови употребе батерија. Ово су практични разлози због начина употребе и чувања батерија.

Прихватљиво је да Понуђач испоручи тражене количине батерија и у другим паковањима која задовољавају услове чувања у захтеваном року употребе, уз обезбеђивање довољног броја упутстава за коришћење са мерама безбедности и начину и условима употребе батерија.

Питање бр.1.3:

У оквиру конкурсне документације Наручилац у партији 1 под рб. 5 дефинише добро: „Пуњива батерија 2.4V/8Ah NiCd“ при чему не дефинише најважније техничке карактеристике добра које се захтевају чланом 70 ЗЈН у оквиру општих правила о техничким спецификацијама. Наручилац не наводи димензије, ниво квалитета, не дефинише прецизно капацитет. У оквиру техничке спецификације Наручилац наводи само општа теоретска начела, а не наводи конкретне и прецизно најважније техничке карактеристике које је дужан да дефинише имајући у виду члан 70. ЗЈН. Такође, сматрамо да је неопходно да Наручилац испоштује услове из члана 71 тачка 1 ЗЈН.

Наиме: Капацитет за добра из Партије 1 под рб. 1,2,3 и 4. се конкретно и прецизно дефинише према струјама пражњења и амбијенталној температури, што конкурсном документацијом није дефинисано.

Одговор бр.1.3:

Називни напон и капацитет су јасно дефинисани у техничкој спецификацији 2,4 V/8Ah.

Називни минимални капацитет акумулаторске батерије се исказује за струју пражњења 0,1C и крајњи напон пражњења 1,0 V при температури амбијента од 20°C (БИЋЕ ДОДАТО У ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА).

Батерија 2,4V 8Ah се израђује односно састоји из 4 NiCd ћелије величине D (KR20) називног напона 1,2V у термопластичном омотачу са изводима за лемљење.

Квалитет се дефинише стандардима и минималним бројем циклуса пуњење- пражњење који су наведени у техничким условима.

Питање бр.1.4:

За добро под рб. 11 техничке спецификације Наручилац није навео клаузулу „или одговарајуће“ што је обавезно по ЗЈН.

Одговор бр.1.4:

За добро под редним бројем 11 партије 1 биће додато „или одговарајуће“ иза назива у спецификацији

Питање бр.1.5:

Наручилац, због неодговарајуће и непрецизне техничке спецификације за добра из Партије 1 Рб. 1,2,3,4,5 и 11. Доводи у питање примену члана 72, пасус 3. ЗЈН јер спецификација није довољно разумљива понуђачима. Узимајући у обзир наведене чињенице, молимо Наручиоца да, у складу са члановима 10, 70,71 и 72 ЗЈН, прецизно дефинише захтевана добра како пи понуђачи били у прилици да доставе адекватне понуде.

Одговор бр.1.5:

Следе измене конкурсне документације, тиме и продужење рока за достављање понуда.

Питање бр.1.6:

Наручилац у оквиру техничке спецификације за партију 3 – Оловне акумулаторске батерије дефинише набавку 10 добара разврстаних у тачкама од рб. 1 до рб. 10. Наручилац, у оквиру техничке спецификације, не наводи ни основне техничке карактеристике за велики број добара дефинисаних у Партији 3. Недостаци су следећи:

Није прецизно дефинисан тип батерије за редне бројеве од 4 – 10. Наиме, недостаје прецизан податак да ли се тражи AGM ili GEL технологија израде батерије. Само дефинисани податак VRLA не значи ништа јер се обе врсте батерија производе у VRLA изведби.

Одговор бр.1.6:

У техничким спецификацијама за позиције 4-10 биће додат и тип VRLA батерије: Рб. 4- AGM, Рб. 5- AGM (C20), Рб. 6- AGM, Рб. 7- AGM, Рб. 8- GEL (C20), Рб. 9- AGM(C20), Рб. 10- AGM

Питање бр.1.7:

Наручилац не дефинише минимални капацитет и за коју струју пражњења што је врло важно за одговарајући квалитет који Наручилац жели за дефинисана добра и што ЗЈН налаже.

Одговор бр.1.7:

У техничким условима за VRLA батерије су јасно наведени услови у погледу капацитета за стационарне VRLA батерије за 10-часовну струју пражњења, осим осим уколико техничким спецификацијама није дефинисано другачије.

Питање бр.1.8:

Наручилац не дефинише минималне односно максималне димензије што се такође захтева по ЗЈН.

Одговор бр.1.8:

Минималне и максималне димензије акумулаторских батерија нису наведене зато што се израђују у стандардним димензијама са мањим одступањима, осим за позицију 9 партије 3 где су димензије јасно наведене у спецификацији.

Питање бр.1.9:

Наручилац у оквиру техничке спецификације за партију 3 рб 2 Наручилац дефинише: Стационарна оловна аку батерија 60V/150Ah комада 1 при чему не дефинише основне техничке карактеристике и то: Тип и врста оловне стационарне аку батерије 2V/OPzS, OpzV, моноблок 6V, моноблок 12V одговарајућег капацитета од 150Ah.

Одговор бр.1.9:

Техничким условима за стационарне оловне акумулаторске батерије дефинисан је тип, тј. да се тражи стационарна отворена оловна акумулаторска батерија са течним електролитом (исто као и за позицију 1). Биће додат тип OpZS у техничкој спецификацији.

Понуђачу је остављена слобода да понуди батерију састављену од ћелија 2V или моноблокова 6V.

Питање бр.1.10:

Не дефинише прецизно и конкетно капацитет?

Одговор бр.1.10:

Техничким условима за стационарне оловне акумулаторске батерије јасно је дефинисано да је тражени капацитет акумулаторске батерије изражен за десеточасовну струју пражњења (C10) и за крајњи напон пражњења од 1,83V.

Питање бр.1.11:

Не дефинише прецизно и конкетно минималне/максималне димензије?

Одговор бр.1.11:

Простор за смештај батерије треба да буде максималних димензија дужине 2,1м ширине 1м, висина до 2м.

Питање бр.1.12:

Не дефинише конкретни ни један податак везан за квалитет?

Одговор бр.1.12:

Техничким условима за стационарне оловне акумулаторске батерије јасно су дефинисани општи, механички и електрични услови које стационарна оловна акумулаторска батерија мора да испуни и који морају да буду усаглашени са СРПС или одговарајућим стандардима.

Комисија за јавну набавку