



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 3618 017

Факс: +381 11 3620 094

ЖАТ: 423

Број: 17/17 - 2114

Датум: 17.08.2017.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 4 за јавну набавку **Мерни трансформатори 110kV**,
(број набавке 24/2017), у отвореном поступку

Питање број 4.1:

У конкурсној документацији у делу **2.2. КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊА, Типска испитивања** су наведена испитивања струјних трансформатора која треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика.

Испитивања наведена у тачкама 7,8,9,10,11 и 12 за струјне мерне трансформаторе не могу бити реализована, у складу са ИЕС стандардом, јер нису примењива за струјне мерне трансформаторе напонског нивоа 110 kV.

Молимо Вас да одустанете од истих и да конкурсну документацију ускладите са ИЕС стандардом.

Одговор број 4.1:

Наручилац одустаје од испитивања која нису у складу са важећим ИЕС стандардом.

Питање број 4.2:

У конкурсној документацији у делу **1.2. КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊА, Типска испитивања** су наведена типска испитивања напонских индуктивних трансформатора која треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика.

Испитивања наведена у тачкама 10 и 13 за напонске мерне трансформаторе не могу бити реализована, у складу са ИЕС стандардом јер нису примењива за индуктивне напонске мерне трансформаторе већ се односе на капацитивне напонске мерне трансформаторе.

Молимо Вас да одустанете од истих и да конкурсну документацију ускладите са ИЕС стандардом.

Одговор број 4.2:

Прихватљиво је да се врше испитивања у складу са изменама у стандарду.

Комисија за јавну набавку