

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 362 00 94

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs.

Број:24/2018-2945

Датум: 02.11.2018.

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности (радови)-
Санација објекта станичне зграде у станици Перлез, набавка бр. 126/18**

Питање 1:

„За позицију I-1 у предмеру радова(Радови рушења и демонтаже) стоји позиција скидање кровног покривача од фалцованог црепа и одвоз на депонију м2 270.

У наставку спецификације Предмера радова нигде се не спомиње да ли је потребно вршити поновну покривку крова.

Да ли је потребно вршити покривку крова и уколико је потребно са којом врстом материјала?“

Одговор 1:

Да, у Предмеру радова брише се позиција VII/2 из изолатерских радова, а уместо ње уводи се група покривачких радова с позицијом следећег описа:

„Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа и одговарајућих слемена и грбина. Покривање извршити у свему према постојећем. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Обрачун по м² постављене површине“ (Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације, бр. 24/2018-2928 од 01.11.2018.).

Комисија за јавну набавку