



**СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

**11000 Београд, Немањина 6**

Телефон: +381 11 362-00-94

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

**Број: 24/2018-2535**

**Датум: 08.10.2018.**

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку радова-одржавање објекта високоградње, у отвореном поступку, број набавке 48/2018**

**Питање 1:**

„У фасадерским радовима није дата у опису позиција за малтерисање фасаде већ смо обијање исте. Да ли се она малтерише или...

У обради фасаде опис се односи на лепак и мрежицу без стиропора. Да ли ДЕМИТ фасада ради са стиропором и које дебљине, или се након малтерисања фасаде наноси лепак и мрежица и на крају акрил?“

**Одговор 1:**

**Фасада се малтерише тамо где се обија, наноси лепак са стиропором дебљине 5 цм, и мрежица и на крају акрил.**

**Питање 2:**

„У предмелу за радове малтерисање сол банка навели сте јединицу мере 1м<sup>3</sup>.Предпостављам да је грешка. Ако није молим Вас да ми потврдите?“

**Одговор 1:**

**Да грешка је, треба да буде у м<sup>2</sup>, а количина је 4м<sup>2</sup>.**

**Комисија за ЈН**