



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 362-00-94

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2019 - 3572

Датум: 30.10.2019.год.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку мале вредности редовног и инвестиционог одржавања грејне инсталације, набавка бр. 58/19

Питање 1:

"У одговору на питање потенцијалног понуђача о карактеристикама пумпи стоји да је обавеза понуђача да изврши преглед предметне јавне набавке пре подношења понуда, да се постојеће пумпе могу усликати и понудити одговарајуће. Прегледом пумпи на лицу места нисмо уочили натписне плочице. Потребно је да Наручилац из пројектне документације да податке о потребним карактеристикама пумпи"

Одговор 1:

Ознака на пумпи је *IMP hpCL 1002-4*, што сте могли и усликати јуче дана 29.10.2019., на Вашем другом обиласку, који је уследио након постављеног питања.

Питање 2:

"У конкурсној документацији и одговорима на питања наводи се да ће бити вршена замена одзрачног суда. При обиласку објекта речено је да се ради о експанзионом суду, али није било приступачно његово сагледавање

Да ли је реч о одзрачном или експанзионом суду и које су његове карактеристике?"

Одговор 2:

Ваздушни, односно одзрачни суд је у питању.

Димензије:

$\varnothing = 250 \text{ mm}$

$h = 300 \text{ mm}$, што сте могли и усликати јуче дана 29.10.2019., на Вашем другом обиласку, који је уследио након постављеног питања.

Комисија за јавну набавку