



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 3618 071

Факс: +381 11 3620 094

Број: 25/17 –3030

Датум: **17.10.**2017.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 50/2017, бр.1

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама а на основу постављених питања врши се појашњење Конкурсне документације за набавку добара у отвореном поступку, СТАЦИОНАРНЕ БАТЕРИЈЕ (набавка бр. 50/2017)

Питање 1

Да ли је прихватљиво, због трошкова и времена потребног за припрему понуде, доставити уз понуду техничку документацију и оригиналне атесте на енглеском језику, а уз испоруку батерија доставити сву документацију на српском језику?

Одговор:

Прихватљиво је уз понуду доставити техничку документацију и оригиналне атесте на енглеском језику, а уз испоруку батерија доставити сву документацију на српском језику. Уколико буде нејасноћа у техничкој документацији и оригиналним атестима, понуђач ће, на захтев наручиоца, доставити одговарајућа појашњења.

Питање 2

На основу таčke 4 конкурсне документације где су дефинисане техничке карактеристике и спецификација батерија у таčki 1.3. општих услова дефинисано је да се батерија сматра испразњеном када напон по ћелији опадне до 1.83 V при десетоčasовној струји прањњенја. Молим Вас потврдите, да се капацитет батерија дефинисан у техничким карактеристикама и спецификацијама мора испунити при 1.83 V/ћелији и десетоčasовном прањњенју и да се ове карактеристике доказују достављенјем званичних табела прањњанја батерија и упутствима за употребу батерија од стране произвођача?

Одговор:

Капацитет батерија дефинисан у техничким карактеристикама и спецификацијама мора се испунити при 1.83 V/ћелији и десетоčasовном прањњенју и ове карактеристике се доказује достављенјем званичних табела прањњанја батерија и упутствима за употребу батерија од стране произвођача

Питање 3

Да ли је могуће понудити пластичне чепове за OPzS ћелије као standard у производњи OPzS батерија данас?

Одговор:

Могуће је понудити пластичне чепове за OPzS ћелије.

Питање 4

Obzirom da traženi internacionalni standard za stacionarne baterije IEC 60896 definiše performanse međučelijskih veza, kao i da standard DIN VDE 0282-7 za međučelijske veze poskupljuje nabavku, a do sada nije tražen u javnim nabavkama Železnica Srbije, kao i da prilikom kontrole kvaliteta – kvalitativnog prijema nije moguće utvrditi performanse međučelijskih veza po DIN VDE 0282-7 standardu, molimo vas da dopustite da se dokaz za performanse međučelijskih veza dokaže kroz traženi internacionalni standard IEC 60896 za odgovarajući tip baterija koji važi za sve proizvođače na svetu i garantuje performanse međučelijskih veza u skladu sa isporučenom baterijom

Одговор:

Сагласни смо да се доказ за перформансе међучелијских веза докаже кроз интернационални стандард IEC 60896.

Питање 5

Molimo vas pojasnite tačku 4.8. u Uslovima isporuke. Da li se stare demonitarine stacionarne aku baterije ostavljaju u prostoriji? Da li je neophodno vršiti kapacitivnu probu novih montiranih stacionarnih aku baterija obzirom na postojanje kvalitativnog prijema kod proizvođača? Ukoliko je neophodno da li je prihvatljivo da se proba vrši petočasovnom strujom pražnjenja?

Одговор:

Старе демонитарине стационарне акумулаторске батерије се остављају у просторији. Није неопходно вршити капацитивну пробу нових монтираних стационарних акумулаторских батерија. Након монтања извршиће се провера рада стационарне батерије у складу са техничким захтевима сигнално-сигурносног уређаја

Питање 6

Везано за тачке 2.1.3.1. I 2.1.3.2. у конкурсној документацији, да ли износ гаранције за озбиљност понуде и гаранције за добро извршење посла, може да превазилази вредност од 5% то јест 10% од коначно достављене вредности у понуди (вредност уговора без PDV-а). Питање се у поставља у сврху разјашњења обзиром да одговори на постављена питања могу да утичу на коначну вредност понуде.

Одговор:

Банкарске гаранције могу бити на већи износ од захтеваног али не на мањи.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ