

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Број: 4/2018-543-158

Дана: 08.02.2018. године

Београд

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 24. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник РС”, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије”, број 14/17), члана 34. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке („Службени гласник Железнице Србије”, бр. 16/16 и 66/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 08.02.2018. године донео

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

- 1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара - набавка стезалки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, набавка број 104/2017.**
2. Одлуку о обустави поступка објавити, у року од три дана, на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.infrazs.rs.
3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити у року од пет дана од коначности ове одлуке.

Образложење

Наручилац је дана 05.09.2017. године донео Одлуку број: 17/2017-2535 о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара - набавка стезалки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz (набавка број 104/2017).

Назив и ознака општег речника: 34946200 –делови за изградњу железничких колосека

Финансијска средства обезбеђена су у Плану набавки "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, на позицији 1.1.64 конто финансијског плана 51200, 51201.

Процењена вредност предметне јавне набавке износи 4.900.000,00 динара, без ПДВ-а.

Позив за предметну јавну набавку објављен је на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, као и на интернет страници наручиоца: www.infrazs.rs.

Поступак јавне набавке мале вредности спровела је комисија образована Решењем генералног директора број: 17/2017-2536 од 05.09.2017. године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 26.12.2017. године на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs

По објављеном јавном позиву, благовремено, односно 09.01.2018.године до 14.00 часова пристигле су понуде следећим редоследом и то:

Број деловодника	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час пријема
15	"INTEGRAL" д.о.о. Топола	09.01.2018	13.45
16	"ELBI" д.о.о. Ваљево	09.01.2018	13.49

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

Комецијални услови из понуда:

Назив или шифра понуђача	Цена (динара без ПДВ-а)	Рок плаћања	Рок пружања	Гарантни рок
"INTEGRAL" д.о.о. Топола	4.390.800,00	одложено, 45 дана од дана испоруке	60 дана од дана издавања налога за испоруку	36 месеци од дана пружања
"ELBI" д.о.о. Ваљево	4.880.000,00	одложено, 45 дана од дана испоруке	30 дана од дана издавања налога за испоруку	36 месеци од дана пружања

Након извршеног прегледа и стручне оцене понуда Комисије за јавну набавку констатовала је следеће:

Комисија је извршила преглед достављене документације.

Комисија је извршила функционално испитивање достављених узорака и то:

- ставке 1 спецификације – Заскочна стезалка КП (кат.бр.550800) и
- ставке 8 спецификације – Компресиони наставак КП (кат.бр.553200).

Понуда понуђача "INTEGRAL" д.о.о. Топола, оцењена је као неприхватљива и као таква се одбија, из разлога што:


1. Достављена заскочна стезалка КП (кат.бр.550800), функционалним испитивањем дуж постављеног контактнoг проводника, **незадовољава**, односно нема својство механичког припајања уз проводник. Самим постављањем односно стезањем на проводник, слободно се креће што функционално не сме да се дешава, тиме отежава уградњу и повећава могућност појаве ванредног догађаја.


Понуда понуђача "ELBI" д.о.о. Ваљево, оцењена је као неприхватљива и као таква се одбија, из разлога што:

1. Достављена компресиона спојница КП (кат.бр.553200), визуелним прегледом и мерењем димензија, **незадовољава**, јер пречник распертлованог дела на заковици као спојног дела компресионе спојнице КП, није у складу са захтевима из техничких спецификација Каталога КМ.

Како се сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама нису стекли услови за доделу уговора, прихвата се предлог Комисије дат у извештају број 24/2018-128 од 16.01.2018.године, те је у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама, донета Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**


Др Миркољуб Јевтић



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.