

## СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 362 00 94

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs.

Број:24/2018-808

Датум: 23.04.2018.

**ПРЕДМЕТ:** Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку- Радови, одржавање објекта високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка 3/2018

Молимо Вас да нам дате појашњење на следећа питања везана за Партију 1, Железничка станица Младеновац.

### Питање 1:

„1. У конкурсној документацији на страни 133/2018 позиција 1 набавка, испорука и уградња кабла РРОО 4 x 50 није наведено да ли кабал треба да буде алуминијумски или бакарни?“

### Одговор 1:

Кабал РРОО 4 x 50 треба да буде бакарни.

### Питање 2:

„Да ли је фасадна ПВЦ столарија у приземљу предвиђена у белој или у браон боји? Према постојећем видном стању спољна столарија је у парапету у висини од 90цм. На скици није видно обележено да ли постоји парапет или је застакљено?“

### Одговор 2:

Фасадна ПВЦ столарија у приземљу предвиђена је у браон боји, у свему према постојећој столарији на објекту.

### Питање 3:

„С обзиром да скица основе постојећег стања за Партију 1 није читка и јасна, молимо Вас за јасније скице.“

### Одговор 3:

Потенцијални понуђачи оригиналне скице могу погледати код Наручиоца, особа за контакт Катарина Малчевић, tel. 065 8072950.

### Питање 4:

„Питања за 20. Електро радови:

Соба бр 1, позиција 5 и 7 молимо Вас за ближе појашњење где се монтира контролно двотарифно бројило?

Ближе објашњење за главни ормар у соби 8 под позицијом 14 да ли постоји резервно напајање (агрегат) или га треба уградити?“

### Одговор 4:

Контролно двотарифно бројило, и ФИД склопка би се монтирала код разводне табле са осигурачима у соби број 1.

Постоји дизел агрегат.

**Питање 5:**

„Питање за Расвета фасаде:

3. Позиција 15. Које јачине су LED рефлектори за фасаду?

**Одговор 5:**

**LED рефлектори за фасаду су јачине 100 W, светлосног флукса 200lm**

**Питање 6:**

„15 Расвета фасаде:

Позиција 1 уградња пиктографа, да ли се пиктограф уграђује напољу или унутра?“

**Одговор 6:**

**Пиктографи се уграђују споља.**

**Комисија за јавну набавку**