



## СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 3618 071

Факс: +381 11 3620 094

Број: 17/17 –2084

Датум: 15.08.2017

### ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 41/2017, бр.1

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама а на основу постављених питања врши се појашњење Конкурсне документације за набавку набавка батерија за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумулаторе за ТМД у отвореном поступку по партијама, (набавка бр. 41/2017)

**Питање 1.** У партији 1, редни број 1 стоји да је батерија типа *KPH*, а треба тип *KPL*.

Чињенице:

а) тендер од 2016 године где пише да је батерија тип КПЛ. Прилог- спецификације батерија за 2016 и 2017 годину.

б) потврда од 2003 године од стране Железница Србије (Сектор ЕТП) где се види да је Крушик испоручилац батерија *30KPL-55P* и *12KPL-30P*. Прилог-потврда од 2003 године

ц) записник о пријему батерије *30KPL-55P* од 1995 године, која је освојена за потребе железница Србије. Прилог-записник о пријему батерије

Опште је познато да се батерије типа *KPH* употребљавају за стартовање локомотива на железници, где се користе тренутно високе струје, што овде није случај.

**Одговор:**

Као што је наведено у спецификацији, батерије за путне прелазе су типа *KPH*, а батерије за АПБ (Аутоматски пружни блок) је типа *KPL*.

**Питање 2.**

Димензије смештајног простора за батерију које сте дали су вероватно према димензији ама неког другог испоруциоца, простора има много више, па тражимо да га измените према нашој батерији- 760x212x995 мм. Преко 90% Крушикових батерија је уградјено од 1995 године са овим димензијама. Прилог-цртеж батерије

**Одговор:**

Димензија батерија дата у Партији 1, са сталком мора бити таква да може бити комотно смештена у типску бетонску кућицу, која се стандардно користи за смештај сигналних уређаја за путне прелазе и уређаје АПБ, осим за батерију типа *KPL 60V/120 Ah*, 55 ћелија, која је дата у Партији 2. Димензије за смештај наведене батерије су достављене у тендерској документацији.

**Питање 3.**

Батерија *10KPL-60P*

Нејасно дефинисана. Крушик је већ испоручивао тражену батерију и њене димензије и изглед дати су у прилогу и према томе може да се дефинише смештајни простор. Овде су на ПП коришћене 2 батерије од 12 V, као замена за ФИАМ-ове акумулаторе, у околини Новог Сада.

**Одговор:**

Батерију је потребно испоручити, како је дато у спецификацији.

**Питање 4**

.Батерија 60V-100Ah је детаљно дефинисана и питање да ли мора да буде у металном кућишту или може и у пластичном.

**Одговор:**

Батерија 60V-100Ah мора бити у пластичном кућишту.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**