



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 36-20-094

ЖАТ: 5008

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2020 - 228

Датум: 06.02.2020. године

**Питања и одговори бр.6**

**Јавна набавка у отвореном поступку - Батерије за ПП и АПБ, набавка бр.83/2019.**

Потенцијални понуђач поставио је следаћа питања:

Питање бр. 1

У документу “Питања и одговори број 1”, објављеном 16.01.2020. године, наведено је да димензије ћелија нису конкретно захтеване, али да се као посебан услов може узети укупан простор који заузимају, и након тога су дати примери димензија ћелија које су тренутно у употреби на мрежи “Инфраструктуре Жељезнице Србије”. Укупан простор који АКУ батерија заузима доста зависи од сандука/stalka и облика просторије у који се монтира. Молимо Наручиоца да разјасни који је највећи простор који ћелије могу да заузимају и да ли су баš дефинисане овим тренутним ћелијама које су у потреби или могу бити и мало веће и колико?

Одговор на питање бр.1

Највећи дозвољени простор за смештај ћелија са сандуцима је (LxBxH) 900x450x770mm.

Комисија за ЈН