



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 361-123-7

Факс: +381 11 362-00-94

ЖАТ: 5008

е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2019 - 3439

Датум: 17.10.2019.год.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности Материјал за пребацивање система за грејање са мазута на гас, набавка бр. 53/19

Питање 1:

У траженој спецификацији сте навели да степен искоришћења при температурном режиму 80/60Ц мора бити 98,6% , с обзиром да сви атестирани гасни генератори на нашем тржишту имају мањи степен искоришћења од траженог и с обзиром да се закон о јавним набавкама противи монопољу молим вас да наведете опсег степена искоришћења а не нечију махиалну вредност, такође зашто је наведен степен искоришћења за режим 80/60 када је наведена топлотна снага за режим 50/30 Ц.

Одговор 1:

Обзиром да се ради о замени постепејеће опреме на мазут, који је радио у режиму 80/60, потребан је гасни генератор који може да ради у овом режиму. Набавка предвиђа монтажу кондензационог гасног генератора за које се при сертификавању користи и температурни режим 50/30 и стога су наведена оба температурна режима. Прихвата се примедба у делу који се у техничком опису односи на степен искоришћења и прихватићемо да генератор има степен искоришћења 98,0 или већи за температурни режим 80/60.

Комисија за јавну набавку