

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 362-00-94

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2019 - 3529

Датум: 25.10.2019.год.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности редовног и инвестиционог одржавања грејне инсталације, набавка бр. 58/19

Питање 1:

"У предмеру радова и обрасцу структуре цена наведено је : "DN 100 NP 16 пумпа са уградњом"

Није јасно ко набавља пумпе да ли наручилац или понуђач. Уколико је та обавеза понуђача, које су радне карактеристике пумпи (проток и напор) или ко је произвођач постојећих пумпи и која је њихова ознака (тип)?"

Одговор 1:

Понуђач набавља поменуте пумпе и уграђује исте.

Постојеће пумпе су уграђиване 80-их година прошлог века, навели смо да је обавеза понуђача да изврши преглед предмета јавне набавке пре подношења понуда, баш из тог разлога што су поменуте пумпе разних произвођача и карактеристика, које можете усликати при обиласку, како би нам понудили и заменили их новим адекватним пумпама које испуњавају тренутне потребе система.

Питање 2:

"Која је димензија (називни пречник) радијаторских вентила и навијака наведених у предмеру радова и обрасцу структуре цена?"

Одговор 2:

1/2" - (пола цола).

Питање 3:

"У поглављу III - техничка спецификација наводи се да је обавеза понуђача да се у оквиру инвестиционог одржавања изврши замена неколико лептир вентила и одзрачног суда у згради.

Колики је њихов број и које су њихове димензије?"

На који начин понуђач може наплатити ове радове с обзиром да у обрасцу понуде они нису наведени?"

Одговор 3:

Следе измене и допуне конкурсне документације, замена неколико лептир вентила и одзрачног суда у згради извршиће се у оквиру редовног, а не инвестиционог одржавања, самим тим њихов број не можемо прецизирати, биће мењани о потреби.

Димензије лептир вентила се крећу од DN32 до DN100.

Понуђач може да наплати ове радове кроз редовно одржавање термотехничких инсталација.

Питање 4:

"Да ли је текућим одржавањем предвиђено испитивање вентила сигурности у складу са законом?"

Одговор 4:

Да.