

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2018-1688

Датум: 27.07.2018.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1

**за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама,
са предлогом за закључење оквирног споразума
јавна набавка број 25/2018**

ПИТАЊЕ БР. 1: У тендерској документацији коју сте објавили на порталу јавних набавки, наишли смо на одређене недоумице. Молимо ва да нам одговорите на питања и отклоните недоумице.

Питање за Партију 1:

- за ставке 1, 2 и 3, у техничком опису захтевате да флуо цеви имају енергетску ефикасност А+, ниједан произвођач флуо цеви не поседује цеви са том ефикасношћу;
- За ставке 52 до 60, светиљке које треба да се понуде треба да буду сличне ком типу светиљки и од ког произвођача?

ОДГОВОР БР. 1:

Наручилац је уважио сугестије потенцијалног понуђача за позиције 1, 2 и 3 из техничке спецификације за Партију 1 – Сијалице, опрема за расвету и светиљке и извршиће измену конкурсне документације.

Измена ће бити извршена за позиције 1, 2, 3 и 4 из спецификације за Партију 1 - Сијалице, опрема за расвету и светиљке, на начин да се неће захтевати класа енергетске ефикасности А+ за наведене позиције.

За позиције 52 до 60 из техничког описа за Партију 1 – Сијалице, опрема за расвету и светиљке, наручилац је у техничком опису, на јасан и недвосмислен начин, навео минималне техничке карактеристике добара, а на страни 17/150 конкурсне документације је дао појашњење да опис одобара обухвата минимално захтеване техничке карактеристике које је понуђач дужан да понуди, као и да понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од минимално захтеваних.

Комисија за јавну набавку