

**СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

**11000 Београд, Немањина 6**

Телефон: +381 11 36-20-094

ЖАТ: 5008

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2018- 2511

Датум: 05.10.2018. године

**Предмет : Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључивање оквирног споразума - Осигурачи, набавка бр.40/2018.**

**Питања и одговори бр.1**

У спецификацији од бр. 1 - 9 траже се осигурачи G карактеристика M димензија 5x25.


Да ли се мисли на карактеристике Gg или aM ?

Да ли је штампарска грешка код димензија јер смо контактирали увознике и нидан произвођач нема ту димензију ?

Ког произвођача сте имали у виду да би преко њиховог каталога дошли до свих техничких карактеристика ?

**Одговор**

Позичијама 1-9 захтева се набавка нисконапонских топлјивих уметака осигурача типа G,  $U_n=250V$ , карактеристике M-средње троми осигурач, димензије 5x25mm, standard DIN 41577 T.2, као што је и наведено у Конкурсној документацији.



Карактеристике осигурача су одређене на основу техничке документације уређаја и постројења за које се користе. Одговарају осигурачи свих произвођача који их изађују у складу са траженим техничким условима I стандардима.