



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 36-20-094

ЖАТ: 5008

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2018- 2859

Датум: 29.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 2 за ЈНМВ 117/18

Потенцијални понуђач је поставио питање:

Да ли је могуће да акумулатори буду јачи по Ah и односу на тражене уколико димензијски одговарају тарженим?

У питању су следеће позиције:

1. 12v 220Ah- da bude 12v 225Ah
3. 12v 97Ah- da bude 12v 100Ah
4. 12v 66Ah- da bude 12v 225Ah

Одговор:

Могу да буду јачи по Ah, али димензије да буду исте као што је наведено у конкурсној документацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈН