



**СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

11000 Београд, Немањина 6  
Телефон: +381 11 362-00-94  
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  
Број: 24/2019-1676  
Датум: 08.07.2019.

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 конкурсне документације за јавну набавку радова-Одржавање објеката високоградње, по партијама, у отвореном поступку, број набавке 34/2019**

Питања у вези јавне набавке 34/2019-Грађевински радови на одржавању објеката високоградње, за Партију 3:

**Питање бр. 1:**

„У делу Образац структуре цене са упутством како да се попуни-II ЗИДАРСКИ РАДОВИ Поз 1-Набавка материјала и облагање отвора у зидовима гипс картонским плочама  $d=12\text{mm}$ , са минералном вуном. Спојнице између плоча се бандажирају бандаж траком. Обрађун по  $\text{m}^2$ .

Која је дебљина минералне вуне и које су њене карактеристике?“

**Одговор бр. 1:**

Дебљина стаклене минералне вуне је до 10cm.

**Питање бр. 2:**

„У делу Образац структуре цене са упутством како да се попуни-III столарски радови Поз 1, 2 и 3.

Приликом обиласка локације утврдили смо изглед будуће PVC столарије али нам је потребна шема отварања и затварања отвора као и положај фиксних делова како бисмо формирали цене“.

**Одговор бр. 2:**

Цртеж у прилогу.

**Питање бр. 3:**

„У делу Образац структуре цене са упутством како да се попуни-VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ-Поз 1 Набавка материјала, израда и монтажа прозорских солбанка од челичног пластифицираног бојеног лима  $d=0,5\text{mm}$ , са потребним везним и заптивним материјалом. Обрачун по  $\text{m}^2$ .

Која је боја солбанка?“

**Одговор бр. 3:**

Боја солбанка је иста као и боја прозора, у белој боји су.

Комисија за јавну набавку

## ŠEMA STOLARIJE -Trokrilni prozor-

Svi prozori pored standardnog otvaranja (okretni sistem) treba da imaju i nagibni mehanizam (kipovanje). Takođe prozore izvesti sa preckom.

