



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 36-20-094

ЖАТ: 5008

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број: 24/2018- 2868

Датум: 30.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 3

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 3 за ЈНМВ 117/18

Потенцијални понуђач поставио је питање:

Молимо Вас за следеће појашњење:

Да ли се за тражене батерије капацитет односи на десеточасовно или двадесетчасовно пражњење при којој температури и до ког минималног напона?

Одговор:

Тражене батерије односе се на двадесеточасовно пражњење при температури -20 до +50 минимални крајњи напон при пражњењу 1V по ћелији, ако свака ћелија обезбеђује 2.1V за укупно од 12.6V када је акумулатор напуњен.

КОМИСИЈА ЗА ЈН