



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 362-00-94

ЖАТ: 5008

e-mail: [nabavke.infra@srbrail.rs](mailto:nabavke.infra@srbrail.rs)

Број: 24/2018 - 3493

Датум: 10.12.2018.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЗА ЈН 50/2018 бр.3

(Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума –  
Стационарне батерије)

**Потенцијални понуђач је поставио питање:**

Molim vas da nam potvrdite da se I dalje u delu poslovni kapacitet traze 2015,2016,2017 I 2018 godina u kojima je izvršena isporuka, obzirom da smo vec dobili potpisane reference za 2015 godinu.

**Одговор**

Пословни капацитет који ће бити признат од стране Наручиоца је у складу са конкурсном документацијом и Изменама и допунама конкурсне документације, односно и у делу о пословном капацитету и референцама биће прихваћена испорука добара за 2015.,2016,2017.годину или 2016., 2017.,2018. годину до датума објављивања набавке.

**Допуна на ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈН 50/2018 бр.2 број 24/2018 – 3424 од 05.12.2018. на питање бр. 7:**

7. Батерија треба да буде траженог типа ћелије и да има минимални тражени капаците C10 наведен у техничкој спецификацији за завршни напон пражњења 1.83 V/ћелији на 20°C . За позиције где није наведен тип OpzS ћелије, мора да има минимални тражени капаците C10 наведен у техничкој спецификацији за завршни напон пражњења 1.83 V/h, на 20°C.

**OpzS тип батерија је дефинисан са стандардом DIN 40736 ( део 1 и део 2 ).**

**Све карактеристике морају бити у складу са техничким спецификацијама и стандардом DIN 40736.**