



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 36-20-094

ЖАТ: 5008

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs

Број:24/2019 - 2025

Датум:16.08.2019. године

Питања и одговори бр.8

**Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључивање оквирног споразума
- Резервно напајање за СС уређаје, набавка бр.39/2019.**

Potencijalni ponuđači su postavili sledeća pitanja

Питање бр. 1

Na strani 27 kD, pri opisu pozicije 45, naveli ste opise i za NiCd i za NiMH baterije, kao i tabelarno naveli tipove cilindričnih punjivih baterija. Molimo Vas da razjasnite da li je moguće ponuditi samo NiCd baterije, ili je moguće ponuditi i NiMH odgovarajuće oznake iz tabele cilindričnih tipova punjivih baterija. Takođe, za poziciju 45, kako se dokazuje da baterijski paket ima izgled sličan kao onaj predstavljen na strani 30?

Одговор на питање бр. 1

Potrebno je ponuditi NiCd tj. onako kako je traženo u konkursnoj dokumentaciji.

Za poziciju 45 dovoljno je dostaviti tehničku specifikaciju gde će biti prikazane dimenzije baterija..

Питање бр.2

Na strani 29 KD u tabeli se navode tipične dimenzije za neke pozicije. Molimo Vas da definišete šta se tačno smatra pod tipična dimenzija i koliko su dozvoljena odstupanja od navedenih dimenzija?

Одговор на питање бр.2

Potrebno je ponuditi baterije koje odgovaraju tipicnim dimenzijama koje su date u tabeli zbog prostorija/uređaja u koje je potrebno ugraditi baterije.

Питање бр.3

Na strani 29 KD, u tabeli posebnih uslova, za poseban uslov za poziciju 41 traži se da je unutrašnji otpor manji ili jednak 72 mΩ. Molimo Vas da razmotrite da povećate tu granicu na 100 mΩ, s obzirom na činjenicu da većina renomiranih svetskih proizvođača baterija proizvodi baterije datih dimenzija, koje pri C20 imaju 2Ah, sa unutrašnjim otporom oko 100 mΩ.

Одговор на питање бр.3

Prihvataмо батерије и са унутрашњим отпором од 100mΩ.

Pitanje br.4

Pozicija 31 – Stacionarna baterija Nemanjina (Beograd) 60V/2x800 Ah 8OpzS800 kom 1.

Da li je potrebno ponuditi i isporučiti bateriju od 1600Ah (obzirom da je napisano 2x800Ah) ili 800Ah?

Odgovor na pitanje br.4

Potrebno je ponuditi i isporučiti bateriju 2x800Ah koje se vode kao kom 1 kao što je traženo konkursnom dokumentacijom.

Комисија за ЈН